

от «28» 06 2018 г. № 06/2398-К3029-18

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № К3029-41/78**

на подключение (технологическое присоединение) объектов  
капитального строительства к сетям газораспределения

1. Акционерное Общество «Мособлгаз».  
*(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)*
2. Общество с ограниченной ответственностью «МЗ Девелопмент».  
*(полное наименование заявителя - юридического лица)*
3. Объект капитального строительства: блокированная застройка,  
*(наименование объекта капитального строительства)*  
расположенный (проектируемый) по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Мартемьяново д. Черничная ул., уч. 21, 19, 23, 29, 27, Брусничная ул., уч. 18, 16, 22, 20, 26, с кадастровыми номерами 50:26:0180427:688, 50:26:0180427:689, 50:26:0180427:692, 50:26:0180427:693, 50:26:0180427:696, 50:26:0180427:697, 50:26:0180427:690, 50:26:0180427:691, 50:26:0180427:700, 50:26:0180427:695, 50:26:0180427:698, 50:26:0180427:699, 50:26:0180427:949  
*(местонахождение объекта капитального строительства)*
4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 249 куб. метров в час.
5. Давление газа в точке подключения:  
максимальное: 0,3 МПа;  
фактическое (расчетное): 0,1 МПа.
6. Информация о газопроводе в точке подключения: - диаметр трубы 110 мм, материал трубы полиэтилен.  
*(диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)*
7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 547 дней.
8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации:  
**8.1. Источник газоснабжения: газопровод среднего Р=0,3 МПа давления Д=110 мм на территории застройки;**  
8.2. Заявитель осуществляет разработку проекта сети газопотребления (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) от источника газоснабжения до газоиспользующего оборудования в границах своего земельного участка.
9. Другие условия подключения, включая точку подключения.  
9.1. Необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границы земельного участка заявителя отсутствует;  
9.2. Точка подключения располагается в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства;  
9.3. Признаки индивидуального проекта: отсутствуют.
10. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа (если предусмотрено законодательством Российской Федерации).
11. Срок действия настоящих технических условий составляет 2,5 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Начальник службы технологического  
присоединения и предоставления услуг филиала  
АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»



/М.Д. Парышев/